



Strada Comunale Cerrione-Magnonevolo  
13882 Cerrione (BI)

Sito : [www.siiipa.it](http://www.siiipa.it) - Email : [laboratorio.analisi@siiipa.it](mailto:laboratorio.analisi@siiipa.it)

## Rapporto di Prova N. 141 /S/2021

Cerrione 11/03/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

Luogo di Prelievo: BORGOSIESA - SCARICO N° 17 - COSTA DI FORESTO NORD

Tipologia Prelievo: SCARICO NON DEPURATO

Durata Campionamento: Istantaneo

Numero campione: 141/S Data ricevimento: 01/03/21 Data inizio prove: 01/03/21 Data termine prove: 08/03/21

Caratteristiche campione: ACQUE DI SCARICO

Prodotto dichiarato: All. 1 e TAB.2-IV L.R. 13/90

Motivo Prelevamento: Analisi di Routine

Prelevato da: Pigato Giuliano (addetto  
impianti trattamento)

Data Prelievo: 01/03/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
BOD5	mg/l O2	37	$\pm 3,7$	250 <sup>(16)</sup>	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D
COD	mg/l	54	$\pm 5$	500 <sup>(16)</sup>	ISO 15705:2002
Solidi sospesi totali	mg/l	19,0	$\pm 1,9$	200 <sup>(16)</sup>	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003

(16) All. 1 L.R. 13/90

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fabrizio Nalesso