



## Rapporto di Prova N. 33 /S/2021

Cerrione 26/01/2021

Richiedente: S.I.I. S.p.A.

**Luogo di Prelievo:** LIGNANA - SCARICO N° 1 - FOGNATURA CENTRO PAESE

**Tipologia Prelievo:** SCARICO NON DEPURATO

**Durata Campionamento:** Istantaneo

**Numero campione:** 33/S

**Data ricevimento:** 19/01/21

**Data inizio prove:** 19/01/21 **Data termine prove:** 26/01/21

**Caratteristiche campione:** ACQUE DI SCARICO

**Prodotto dichiarato:** All. 1 e TAB.2-IV L.R. 13/90

**Motivo Prelevamento:** Analisi di Routine

**Prelevato da:** De Feudis Matteo (addetto  
impianti trattamento)

**Data Prelievo:** 19/01/21

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Prova	U.M.	Valore	Incertezza	Limite	Metodo
BOD5	mg/l O2	31	± 3,1	250 <sup>(16)</sup>	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater ed 23rd 2017 5210 D
COD	mg/l	33	± 3	500 <sup>(16)</sup>	ISO 15705:2002
Solidi sospesi totali	mg/l	10,0	± 1,0	200 <sup>(16)</sup>	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003

(16) All. 1 L.R. 13/90

**Il Responsabile del Laboratorio**

*Dott. Fabrizio Nalosso*